

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Auftraggeber / Hersteller <i>Client / Manufacturer</i>	Steeldesign GmbH, a Franke Company Brüsseler Straße 6 D-53842 Troisdorf-Spich
Erzeugnis <i>Product</i>	Klemmenkasten aus Edelstahl refined steel terminal box
Typenbezeichnung <i>Type designation</i>	TX
Technische Merkmale <i>Technical characteristics</i>	IP 66/ IP69K
Prüfbericht Nr. / Test Report Ref. No. <i>Ausstellungsdatum / date of issue</i>	21408-9010-0001/31EAR F33/bhl-sas 1999-05-25
Angewandte Normen <i>Applied standards</i>	IEC 529 Second edition: 1989-11 DIN 40050-9:1993-05
Geprüfte Abschnitte <i>Tested clauses</i>	12; 13; 14 7.3; 7.4

Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft und die Übereinstimmung mit den angewandten Normen festgestellt. Der oben genannte Prüfbericht ist Grundlage dieses Zertifikates.

A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the applied standards. The above mentioned Test Report is part of this certificate.

Dieses Zertifikat darf Dritten nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbericht im vollen Wortlaut und unter Angabe des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

This certificate may only be passed to a third party in combination with the above mentioned Test Report in its complete wording and the date of issue.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Testing and Certification Institut

Fachbereich 3

Department 3

D-63069 Offenbach am Main, 07. März 2001
Merianstraße 28

☎ (0 69) 83 06-0, ☎ INT (+49) (69) 83 06-0, Fax INT (+49) (69) 83 06-555



DAT-P-024/92-31